

ഉത്തരം

(എ) 2010 മുതൽ 2015 വരെ 67 തവണ.

(ബി) ഏകദേശം 6,04,28,000 രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായതായി കണക്കാക്കുന്നു.

(സി) എളുപ്പത്തിൽ തീപിടിക്കുന്ന തൂണിത്തരങ്ങൾ, ഫാബ്രിക് പെയിന്റുകൾ, കെമിക്കലുകൾ, എംബ്രോയിഡറി മെറ്റീരിയൽസ് തുടങ്ങിയവ വലിയ അളവിൽ കൂട്ടിയിട്ട് വിൽക്കുന്ന മുറികളായിരുന്നു തീ പിടുത്തത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഇലക്ട്രിക് പോയിന്റുകളുടെ സമീപത്തുപോലും ഇവ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാർക്ക് ഉണ്ടായാൽപ്പോലും എളുപ്പം കത്തിപ്പിടിക്കാവുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

(ഡി & ഇ) വിവരം ശേഖരിച്ചുവരുന്നു.

വലപ്പാട് ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക്വ സ്റ്റേഷൻ

254 (258) ശ്രീമതി ഗീതാ ഗോപി : താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആഭ്യന്തരവും വിജിലൻസും വകുപ്പുമന്ത്രി മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) നാട്ടിക നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ നിർദ്ദിഷ്ട വലപ്പാട് ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക്വ സ്റ്റേഷൻ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടോ ; ഇല്ലെങ്കിൽ വിശദമാക്കുമോ ;

(ബി) ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക്വ സ്റ്റേഷൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും മുൻഗണനാ പട്ടിക നിലവിലുണ്ടോ ; എങ്കിൽ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കുമോ ;

(സി) നാട്ടിക മണ്ഡലത്തിൽ റവന്യൂ വകുപ്പിൽനിന്ന് ഫയർ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണത്തിന് കൈമാറി കിട്ടിയ ഭൂമിയിൽ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) നാട്ടിക നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വലപ്പാട് ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക്വ സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾക്ക് പൊതുമാതൃമത്ത് വകുപ്പ് ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

(ബി) ഉണ്ട്. 21-12-2011-ലെ ജി.ഒ. (ആർ.റ്റി) 3764/2011/ ആഭ്യന്തര നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

(സി) നാട്ടിക മണ്ഡലത്തിൽ ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക്വ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

*. ലൈബ്രറിയിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്.